GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V., Carretera Panamericana México Querétaro, kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734; garantiza el producto durante **1 AÑO** en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la reposición total del producto cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del importador, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía. 5) La garantía descrita aplica para los siguientes catálogos: **AE6031, AE6051, AE6081 y AE1231.**

FECHA Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL
800 900 4872
case@iusa.com.mx

NOM

Importado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Tel.: (55) 5118-1400. **Hecho en China.**

www.iusa.com.mx

IUSA 1939

MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

CAJA DE DISTRIBUCIÓN



Código	Catálogo	No. Ventanas
618441	AE6031	2-3
619401	AE6051	4-5
619402	AE6081	6-8
619686	AE1231	11-12

IMPORTANTE: antes de instalar el equipo es importante que lea cuidadosamente el manual de instalación y la póliza de garantía.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO

Usted necesitará el instructivo para consultar las reglas de seguridad y precaución, instrucciones de ensamble y operación. Mantenga su factura junto con este instructivo y guárdelos en un lugar seco y seguro para futuras referencias.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

› Los conductores de la línea están energizados, por lo que se recomienda que la instalación la realice un técnico capacitado.
› Desconecte el interruptor principal antes de realizar cualquier trabajo en el interior de la caja de distribución.
› Coloque la tapa de la caja de distribución y conecte nuevamente el interruptor principal.

INSTALACIÓN

1. Retire solo los discos removibles (chiqueadores) necesarios para la instalación del tubo conduit. Se recomienda hacerlo de la siguiente manera.
   a) Empuje el disco del centro removible. (Fig. 1).
   b) En forma alterna empuje o jale los anillos exteriores uno a la vez. (Fig. 2).




Fig. 1




Fig. 2

2. Fije el gabinete a una base aislante en la pared, utilice los 2 ó 4 agujeros provistos en la parte posterior del gabinete.
   Se recomienda usar tornillos autorroscantes. (Fig. 3).

3. Introduzca los conductores eléctricos en el gabinete a través del tubo conduit en el aislamiento del conductor, utilice tuercas de unión para tubo conduit y otros métodos aprobados para tal propósito. (Fig. 3).




Fig. 3

INSTALACIÓN

4. Instale los conductores eléctricos de línea, carga, neutro y descarga a tierra del equipo, auxiliándose del destornillador.
   Nota: Conecte la barra de tierra a través del conductor desnudo o conductor con forro color verde.

5. Instale su dispositivo eléctrico dentro de la caja de distribución. (Fig. 4).

6. Coloque la tapa protectora y conecte el interruptor principal. (Fig. 5).





Fig. 4



El modelo mostrado corresponde al código 618441.

Fig. 5

DATOS TÉCNICOS			
MARCA:	IUSA		
CÓDIGO:	**CATÁLOGO:**	**TENSIÓN:**	240 V~
618441	AE6031	**CORRIENTE:**	100 A
619401	AE6051	**FRECUENCIA:**	60 Hz
619402	AE6081	**PROTECCIÓN:**	IP65
619686	AE1231		

COMPATIBLE CON INTERRUPTORES DE RIEL DIN

1 POLO		
CÓDIGO	CAT.	CORRIENTE
616885	IUD1C03	3 A
616886	IUD1C06	6 A
616887	IUD1C10	10 A
616888	IUD1C16	16 A
616889	IUD1C20	20 A
616890	IUD1C25	25 A
616891	IUD1C32	32 A
616892	IUD1C40	40 A
616893	IUD1C50	50 A
616894	IUD1C63	63 A

2 POLOS		
CÓDIGO	CAT.	CORRIENTE
616895	IUD2C03	3 A
616896	IUD2C06	6 A
616897	IUD2C10	10 A
616898	IUD2C16	16 A
616899	IUD2C20	20 A
616900	IUD2C25	25 A
616901	IUD2C32	32 A
616902	IUD2C40	40 A
616903	IUD2C50	50 A
616904	IUD2C63	63 A

3 POLOS		
CÓDIGO	CAT.	CORRIENTE
616905	IUD3C03	3 A
616906	IUD3C06	6 A
616907	IUD3C10	10 A
616908	IUD3C16	16 A
616909	IUD3C20	20 A
616910	IUD3C25	25 A
616911	IUD3C32	32 A
616912	IUD3C40	40 A
616913	IUD3C50	50 A
616914	IUD3C63	63 A



Los productos eléctricos no se deben tirar a la basura junto con los residuos domésticos. Recíclelos en los puntos de colecta previstos para ello. Pregunte a su ayuntamiento o en la tienda en la que los ha comprado para que le informen sobre reciclaje.